



INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY **I N W E S T P R O J E K T**

adres: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12; telefon: +48 012/633-49-26; fax: +48 012/633-58-22
KRS nr 0000161467 NIP: 675-000-37-21 Regon: 000485919 e-mail: biuro@inwestprojekt-krakow.pl www.inwestprojekt-krakow.pl

oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008
NI/ZB/121/2008 /1125

Kraków, 3 lipca 2008

Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postępowania przetargowego p.n. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 77 -103985 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Inwestorsko – Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy, działając na podstawie przepisów art. 38.ust.1 i ust.2, ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) zwanej dalej Ustawą Pzp udziela niniejszym odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ:

MODYFIKACJA

W związku ze wskazaniem w budynku gospodarczym nr 2 pomieszczenia agregatu Zamawiający uzupełnia treść SIWZ w części „dokumentacja projektowa – kosztorysowa elektryczna” Do treści opisu tej dokumentacji dodaje się treść:

„Ze względu na to iż Zakład Energetyczny nie gwarantuje w ramach Umowy Przyłączeniowej bezprzerwowego zasilania w energię elektryczną obiektów Fundacji proponuje się zabudowę agregatu prądowórczego spalinowego o mocy 30kVA w jednym z trzech budynków gospodarczych Fundacji.

Agregat ten będzie zasiliał wydzielone odbiory z rozdzielni głównej TG, które wymagają bezprzerwowego zasilania w energię elektryczną (z wyjątkiem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – gdyż w Projekcie przewidziano zastosowanie opraw z autonomicznymi bateriami akumulatorów NiCd).

Projektuje się zatem:

1. **linię kablową YKYżo 5x16mm** z rozdzielni głównej TG budynku głównego do agregatu prądowórczego dł.ok.30m,
2. agregat prądowórczy spalinowy (silnik diesla) o mocy 30kVA z automatyką załączania zdalnego w/w agregatu - rozruchem automatycznym z SZR o następującej charakterystyce:

Projekty wykonawcze oraz Przedmiar robót dotyczący wykonania ww .linii kablowej YKYżo 5 x 16mm oraz dostawy i montażu agregatu prądowórczego są załącznikiem do niniejszego pisma i stanowią integralną część SIWZ wraz z załącznikami.

W związku z powyższym w Załączniku nr 1 do SIWZ cz. I dodaje się treść: „PW linii kablowej YKYżo 5x16mm z rozdzielni głównej TG budynku głównego do agregatu prądowórczego”; PW montażu agregatu prądowórczego”, oraz w części II Załącznika nr 1 do SIWZ dodaje się treść: „Przedmiar robót: wykonanie linii kablowej YKYżo 5x16mm z rozdzielni głównej TG budynku głównego do agregatu prądowórczego, Przedmiar robót dostawy i montażu agregatu prądowórczego spalinowego o mocy 30 kVA.”

Nowa jednolita treść załącznika nr 1 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma i stanowi integralną część SIWZ.