

BRANŻA ELEKTRYCZNA1. Pytanie nr 1

## 1. Przedmiar robót :

- Element 1.2 Rozdz. RG poz.4-8
- Element 1.3 Tablica T2/T3/T4-poz.20-24
- Element 1.4 Tablica T5 poz.30-34
- Element 1.5 Tablica T1 i T2 poz.40-44
- Element 1.6 Tablica TK1 i TK2 poz.49-53

Prosimy wyjaśnienie ,czy Inwestor dopuszcza scalenie przywołanych pozycji w danym elemencie dotyczącym montażu rozdzielni i tablic, powyższe podyktowane jest tym, iż na budowę dostarczany jest gotowy prefabrykat, a zatem wycena pozycji przedmiarowych -poz.4;poz.20;poz.30;poz.40 i poz.49 winna być za kompletną rozdzielnię czy tablicę łącznie z wyposażeniem.

Odpowiedź na Pytanie nr 1 zgodnie z odpowiedzią otrzymaną od Projektanta.

Tak. Można scalić te pozycje.

2. Pytanie nr 2

## 2. Przedmiar robót:

- Element 2.1 –Instalacje w budynku głównym –poz.108-4szt
- Element 2.3 –Instalacje w budynku Pawilonu-poz.150-11szt
- Element 2.4-Instalacje w budynku gimnastyki i hydroterapii-poz.196-4szt

w/w elementy i pozycje dotyczą montażu kinkietów łącznie 19szt, prosimy o podanie typu kinkietów wraz ze źródłami światła, powyższe warunkuje poprawność wyceny oraz określenie gdzie mają być zabudowane omawiane kinkiety.

Odpowiedź na Pytanie nr 2 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta.

Należy zastosować kinkiety typu ze świetłówkami 23W E27. Kinkiety należy zainstalować w komunikacji. Do wyceny należy przyjąć tylko montaż kinkietów.

3. Pytanie nr 3

3. Prosimy o wyjaśnienie n/w rozbieżności w ilościach opraw:

Lp.	Nazwa oprawy	Ilość (szt) wg PW	Ilość (szt) wg przedmiaru robót
1.	Oprawa Pacific FCW 196 2xPL-L18	82	57
2.	Oprawa kierunkowa	30	20
3.	Oprawa TBS 235 4xTL5-14W 830 HEP C6 AW	3	18
4.	Oprawa TBS 235 4xTL5-14W 830 HEP C6	37	78

z określeniem jakie ilości są poprawne ,które należy ująć w wycenie.

Odpowiedź na Pytanie nr 3 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta.

Należ przyjąć

Oprawa Pacific FCW 196 2xPL-L18	82 szt .
Oprawa kierunkowa	30 szt
Oprawa TBS 235 4xTL5-14W 830 HEP C6 AW	3 szt.
Oprawa TBS 235 4xTL5-14W 830 HEP C6	37 szt