

51. Pytanie nr 51

Prosimy o wyjaśnienie, w których pozycjach w przedmiarach zostały ujęte wykończenie sufitów materiałem o nazwie PARAFON

Odpowiedź na Pytanie nr 51 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Sufity o wykończeniu PARAFON nie występują. Sufity podwieszone zostały określone w nowej, jednolitej treści przedmiarów na roboty budowlane.

52. Pytanie nr 52

W których pozycjach przedmiarowych zostały ujęte :

- rolety tkaninowe;
- żaluzje firmy Renson
- malowanie oraz zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej ;
- ławki i kosze na śmieci;
- ogrodzenia oddzielające ścieżki dla pieszych i rowerzystów ;
- wyposażenie placów zabaw.

O tym wszystkim mówią opisy techniczne, natomiast w przedmiarze nie ma śladu tych elementów. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów lub oświadczenie, że tych elementów nie należy ujmować w ofercie.

Odpowiedź na Pytanie nr 52 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

- rolety tkaninowe – ujęto w nowej, jednolitej treści przedmiaru robót budowlanych,
- żaluzje firmy Renson – nie objęte przedmiotem niniejszego postępowania,
- malowanie oraz zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej – nie objęte przedmiotem niniejszego postępowania,
- ławki i kosze na śmieci – nie objęte przedmiotem niniejszego postępowania,
- ogrodzenia oddzielające ścieżki dla pieszych i rowerzystów – nie objęte przedmiotem niniejszego postępowania,
- wyposażenie placów zabaw – nie objęte przedmiotem niniejszego postępowania,

53. Pytanie nr 53

W opisie technicznym piszecie Państwo windy (l. mnoga) , w przedmiarze jest tylko jedna. Prosimy o korektę przedmiaru oraz o opis wind.

Odpowiedź na Pytanie nr 53 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Winda została określona w nowej, jednolitej treści przedmiaru robót budowlanych oraz w opisie do projektu architektury.

Parametry techniczne windy: typ dźwigu np. DOMUSLIFT wersja przelotowa, udźwig 250 kg, pojemność 3 osoby lub osoba niepełnosprawna z osobą towarzyszącą, prędkość eksploatacyjna 0,10-0,15m/s, wysokość podnoszenia do 12000 mm, wysokość nadszycia 2350 - 2450 mm, głębokość podszybia 100 mm, ilość przystanków 5, drzwi przystankowe wychylne jednoskrzydłowe otwierane za pomocą samootwieracza z możliwością zastosowania stacyjek, rodzaj drzwi przystankowych stalowe, wymiar drzwi przystankowych netto 950 mm, materiał drzwi kabinowych stal, materiał drzwi przystankowych stal, kabina dźwigu 1000 x 1300 mm, wykończenie kabiny dźwigu panele, lustro, poręcze, podłoga wykładzina, rodzaj wykładziny gumowa, napęd dźwigu hydrauliczny, sterowanie mikroprocesorowe, maszynownia skrzynka z agregatem, blokiem zaworów, sterowaniem o wym. 600x270x1000 mm umiejscowiona do 6000 mm od szybu, wyposażenie awaryjny zjazd, oświetlenie kabiny, oświetlenie szybu, awaryjne oświetlenie, wyposażenie dodatkowe samootwieracze, interkom, telekom, grzałka oleju, szymb 1400 x 1420 mm.

54. Pytanie nr 54

W opisie technicznym – piszecie Państwo o podnośniku lub platformie dla niepełnosprawnych . Brak takiej pozycji w przedmiarach, brak dokładnego opisu , brak ilości. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na Pytanie nr 54 zgodnie z otrzymaną od Projektanta odpowiedzią

Urządzenia wymienione w pytaniu nr 54 nie są objęte przedmiotem niniejszego postępowania.

