

4. Pytanie nr 4

Odpowiedź na Pytanie nr 4 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta.

PW Zagospodarowanie terenu –cz. elektryczna dotyczy oświetlenia terenu, natomiast w materiałach przetargowych brak przedmiaru robót. Prosimy o uzupełnienie .

Odpowiedź na Pytanie nr 4 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta.

Przedmiar został dostarczony i jest opisany jako „Przedmiar robót – Ośrodek terapeutyczno – rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach – Oświetlenie zewnętrzne wewnętrzne”.

GRUPA PYTAŃ II

5. Pytanie nr 5

W dokumentacji w dziale : instalacje elektryczne brakuje rysunków od numeru E01 do E06. Prosimy o pilne przekazanie ww. dokumentów lub potwierdzenie, że zakres objęty ww rysunkami nie należy uwzględniać w wycenie.

Odpowiedź na Pytanie nr 5 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta.

Rysunki od numeru E01 do E06 są rzutami instalacji elektrycznej wewnętrznej w poszczególnych budynkach tj:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Budynek główny                          | rys. nr E-01 |
| • Pawilon nr 1                            | rys. nr E-02 |
| • Pawilon nr 2                            | rys. nr E-03 |
| • Pawilon nr 3                            | rys. nr E-04 |
| • Budynek hydroterapii i s. gimnastycznej | rys. nr E-05 |
| • Dach pawilonu instalacja piorunochronna | rys. nr E-06 |

W załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy na CD brakujące wyżej wymienione rysunki.

GRUPA PYTAŃ III

BRANŻA ELEKTRYCZNA-OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

6. Pytanie nr 6

PW Zagospodarowanie terenu –instalacje elektryczne rys.E-02 przedstawia ułożenie bednarki FeZn30x4mm na całej długości trasy wzdłuż linii kablowej , natomiast w przedmiarze poz.25 uwzględniono tylko 20mb

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie ilości obmiarowej.

Odpowiedź na Pytanie nr 6 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta

Należy przyjąć na całej długości trasy – 300mb.

7. Pytanie nr 7

PW Zagospodarowanie terenu- instalacje elektryczne – rys.E2-1 przedstawia montaż kinkietów typu Vivara o oznaczeniu „C1” na elewacji budynku w ilości 39szt, natomiast w przedmiarze w poz. 18 uwzględniono tylko 36szt. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie ,jaka ilość jest właściwa, którą należy ująć w wycenie.

Odpowiedź na Pytanie nr 7 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta

Należy przyjąć 39 sztuk.

8. Pytanie nr 8

Prosimy o wyjaśnienie czy w przedmiarze robót zostało uwzględnione zasilanie słupków oświetleniowych o wys.1m tzw. najazdowe typu Vivara HGC 137 -3szt. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakim kablem będą zasilane, ponieważ na schemacie rys.E-02 nie jest pokazane tematyczne zasilanie omawianych słupków.

*Handwritten signature*