PAWILON 1.



PIETRO



PARTER

OZNACZENIA

A1–4x18W — oprawa nastropowa, oprawa IBIS 235 4xTL5-14/830 HFP C6

A1E–4x18W — oprawa nastropowa, oprawa IBIS 235 4xTL5-14/830 HFP C6 z inwerterem 2h (oświetlenie ewakuacyjne)

A2 TL36 — oprawa nastropowa, Fitness TCS190 2xTL-D36W C6 (PHILIPS)

A2E TL36 — oprawa nastropowa, Fitness TCS190_2xTL-D36W C6 (PHILIPS) z inwerterem 2h (oświetlenie ewakuacyjne)

A3 TL36 — oprawa nastropowa, Fitness TCS097 2xTL-D36W O (PHILIPS)

A3E TL36 — oprawa nastropowa, Fitness TCS097_2xTL-D36W O (PHILIPS) z inwerterem 2h (oświetlenie ewakuacyjne)

D1 — oprawa Alfa PA3 250 N/H PC 9-18m ES-SYSTEM

B1 — oprawa sufitowa, oprawa pyłoszczelna PACIFIC IP65

C1 — oprawa typu kinkiet ścienny IP54–montować na wys.ok.190–170cm, Vivara HWC 136 HPL-N80W (PHILIPS)

B2 — oprawa typu kinkiet ścienny–montować na wys.ok.190–170cm, oprawa Adorta "diffuse" TCW 196 2xPL-L39W/ I O spalowana (PHILIPS)

B3 — oprawa dekoracyjna typu kinkiet ścienny–montować na wys.ok.190–170cm, oprawa Adorta "diffuse" TCC 620 2xPL-C/2P18W I 230V GE L400 WH (PHILIPS)

EW — oprawa kierunkowa PRYMAT 8W/2h

Z1 — gniazdo wtykowe podwójne IP20 – montować na wys.ok.30cm

Z2 — gniazdo wtykowe pojedyncze IP20 – montować na wys.ok.30cm

Z3 — gniazdo wtykowe podwójne IP44 – montować na wys.ok.110cm

Z4 — gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 – montować na wys.ok.110cm

W3N — gniazdo wtykowe 3–fazowe – montować na wys.ok.110cm

wyłącznik 1–biegunowy – montaż na wys.100cm

wyłącznik przechodniowy (schodowy)–montaż na wys.100cm

wyłącznik 1–biegunowy, IP44– montaż na wys.100cm

wyłącznik przechodniowy (schodowy) IP44–montaż na wys.100cm

czujnik ruchu obwodów oświetleniowych



INSTALACJE WEWNĘTRZNE	3x400/230V TN-C-S	Samoczynne szybkie wyłączenie
SIEĆ ZASILAJĄCA	3x400/230V TN-C	Samoczynne wyłączenie t<5s

Projektował: mgr inż.Krzysztof Majda upr.proj.nr 360/89	Sprawdził: inż.Wiesław Dziewa upr.proj.nr 336/82	Skala 1:100	Data 2008–02	Faza PW
INWESTOR: **Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko" ul. Balicka 12A/5B 30-149 Kraków**	OBIEKT: Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach działka nr 263/3 gm. Zabierzów obr. Radwanowice. Instalacje elektryczne wewnętrzne			Branża ELEKTRYCZNA
	TEMAT: Pawilon nr 1 - instalacje elektryczne			Nr rysunku E-02
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody projektanta BricsCad V7 PL_R numer licencji 2006–11–21/SD/1354				Nr arch. Format