

Odpowiedź na Pytanie nr 8 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta
Należy przyjąć kabel YKY 3x4 – jest on ujęty w przedmiarze

GRUPA PYTAŃ IV
BRANŻA ELEKTRYCZNA-OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

9. Pytanie nr 9

Przedmiar robót element 2.2;2.3;2.4 uwzględnia montaż opraw typu Vivara –łącznie 24szt. Prosimy o wyjaśnienie czy przywołane oprawy kinkietowe o oznaczeniu w rys. instal. elektr. wewn. literą „C1”, są tak samo oznakowane jak na rys.E2-1 oświetlenie zewnętrzne lecz w innej ilości tzn. 39szt. A zatem czy są to te same oprawy, a jeżeli nie to prosimy o podanie parametrów technicznych przywołanej oprawy. Powyższe warunkuje poprawność wyceny oraz wskazanie gdzie należy je zabudować.

Odpowiedź na Pytanie nr 9 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta
Są oznaczone tak samo, w zestawieniu materiałów są opisane szczegółowo.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Z poważaniem

Członek Zarządu:


inż. Jerzy Gędek

Otrzymują:

1x Strona Internetowa www.mimowszystko.org/przetargi
1 x Adresaci wg zestawienia
1 x A/a Komisja przetargowa

