



INWESTORSKO PROJEKTOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY **I N W E S T P R O J E K T**

adres: 30-015 Kraków, ul. Świętokrzyska 12; telefon: +48 012/633-49-26; fax: +48 012/633-58-22
KRS nr 0000161467 NIP: 675-000-37-21 Regon: 000485919 e-mail: biuro@inwestprojekt-krakow.pl www.inwestprojekt-krakow.pl

oznaczenie sprawy: 1/ZP/FMW/2008
NI/ZB/124/2008 /1166

Kraków, 11 lipca 2008

Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postępowania przetargowego p.n. na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym p.n.: „Budowa ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/S 77 -103985 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

Inwestorsko – Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy, działając na podstawie przepisów art. 38.ust.1 i ust.2, ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1655) zwanej dalej Ustawą Pzp udziela niniejszym odpowiedzi na zapytania zadane przez Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji SIWZ :

GRUPA PYTAŃ I

Dotyczy pisma NI/ZB/121/2008/ 1128 Branża elektryczna

1. Pytanie nr 1

Grupa Pytań II – Ad.5-udzielona odpowiedź przez Projektanta nie odpowiada naszemu pytaniu nr 5 z dn.29.05.2008r. Prosimy o udzielenie odpowiedzi zgodnie z treścią pytania.

Odpowiedź na Pytanie nr 1 (adresowana do zadającego pytanie)

Pytanie dotyczyło brakujących rysunków i odpowiedź została udzielona prawidłowo.

Natomiast odpowiedź pytanie Zamawiającego – pytanie 5 została udzielona w piśmie NI/ZB/123/ 2008 Z DN. 09.07.2008R.

2. Pytanie nr 2

W otrzymanym pliku Agregat –rys.nr E-02 przedstawia WLZ-ty przewodem NYM 5x6mm² do tablic TK1 i TW1 z rozdz. TG oraz T5-2 do TK-2 , natomiast w przedmiarze brak pozycji .W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 2 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta

Odpowiednie pozycje są zawarte w przedmiarze: Instalacje wewnętrzne oraz w przedmiarze p.n. Aneks do kosztorysu z października 2007r.

3. Pytanie nr 3

W otrzymanym pliku Agregat –rys.nr E-02 przedstawia WLZ-ty przewodem NYM 5x6mm² do tablic T5-2;T5-3;TW5 od tablicy T5-1 , natomiast w przedmiarze brak pozycji .W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedź na Pytanie nr 3 zgodnie z odpowiedzią otrzymana od Projektanta

Odpowiednie pozycje są zawarte w przedmiarze: Instalacje wewnętrzne oraz w przedmiarze p.n. Aneks do kosztorysu z października 2007r.

4. Pytanie nr 4 i 5

Nasze pismo z dnia 29.05.2008r. brak odpowiedzi na pytanie nr 4; nr6.; Nasze pismo z dn.30.05.2008r. – branża elektryczna – instalacje elektryczne wewnętrzne-brak odpowiedzi na pytanie nr 1 i nr 3.